

«08» 01

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

2023 г.

к накладной №

Константиновский Государственный Завод «Автостекло» им. К.Т.Бондарева

Донецкая обл., г. Константиновка, ул.Шмидта 20

СТЕКЛА ДЛЯ УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ по ГОСТ 1663-81

Хим. состав стекла: SiO₂ Al₂O₃ B₂O₃ Na₂O K₂O Cl MeO
73,7±0,3 3,0±0,2 17,3±0,2 4,1±0,2 1,1±0,2 до 0,15 до 0,46
Fe₂O₃ SO₃ Сверх 100%
До 0,04 до 0,15 NaCl 2,0±0,2 Zn – 0,05

Характеристики качества:

Наименование	Требования ТУ 21-02931-67-32-92	Фактически
Отклонение от размеров: по длине и ширине, мм высоте, мм	+0,5 -1,5 +1,0	выдержан выдержан
Отклонение от плоскостности (кривизна) боковой поверхности	не более 2 мм	выдержан
Коэффициент направленного светопропускания	не менее 0,85	выдержан
Степень закалки	865±55 нм/см	выдержан
Термическая стойкость (перепад т-р)	220°C	выдержан
Водостойкость	не ниже класса 2/98	выдержан

Количество: 6 шт

Назначение

Рифленные стекла: в паровых котлах при давлении до 3,5 МПа

N6 (250×34×17)

Гладкие стекла:

- в паровых котлах без слюдяной прокладки при давлении до 3,5 МПа,
- в паровых котлах при давлении свыше 3,5 до 12 МПа со слюдяной прокладкой, предохраняющей стекла от непосредственного воздействия воды и пара;
- в сосудах, содержащих нефтехимические продукты без слюдяной прокладки до 16 МПа

Начальник ОТК