

Общество с ограниченной ответственностью «Ф-ЦЕНТР ЛТД»

141031, Московская область, город Мытищи, деревня Бородино,

Осташковское шоссе, владение 53, строение 1, помещение 8

ИНН 770151064, КПП 502901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2345**Наименование продукции:** Фитинги для внутренней канализации из полипропилена

ТУ 22.21.29-001-71350554-2020

Номер партии: 2345/10

Дата изготовления: 12 октября 2024

Объем партии: по 33600 шт

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Наружная и внутренняя поверхность фитингов должна быть ровной и гладкой. На поверхности фитингов не допускается, вздутия, раковины трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. На наружной поверхности изделий допускаются следы разъема формы и выталкивателей, уступы после удаления литников, утажки величиной не более 0,5 мм.	Соответствует
2	Наименование	Тройник D 50 мм 87,5 град, внутр.	
3	Параметры		
3.1	Диаметр, мм	50	Соответствует
3.2	Толщина стенки, мм	$1,8 \pm 0,2$ мм	Соответствует
3.3	Вес изделия, кг	$0,06 \pm 5\%$ кг	Соответствует
4	Маркировка	Flextron Тройник 50/50 - 87,5°	Соответствует
5	Упаковка, шт	Сетка, 50 шт	Соответствует

Закключение: качество продукции соответствует ТУ 22.21.21-001-32407252-2020.

Примечание:

1. Производитель гарантирует качество продукции в течении гарантийного срока при условии соблюдения СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.»

ДИРЕКТОР**ГОЛИК О.И.**

должность



подпись

ДИРЕКТОР**ГОЛИК О.И.**

расшифровка подписи